

Памятка

собственнику (эксплуатирующей организации) гидротехнических сооружений (ГТС) для организации безаварийного пропуска весеннего паводка через ГТС и обеспечения безопасности ГТС

1. Собственник (эксплуатирующая организация) ГТС должен ежегодно издавать приказы или распорядительные документы о безаварийном пропуске весеннего паводка через ГТС, в которых должны быть:

1.1. Назначен ответственный за безаварийный пропуск весеннего паводка через ГТС и члены его команды;

1.2. График дежурств на время прохождения паводка;

1.3. План действий для безаварийного пропуска паводка и план действий в случае возникновения аварийной ситуации;

1.4. Наличие и готовность техники, инвентаря и материалов для ликвидации возникающей аварийной ситуации, их расположение;

1.5. Указаны периодичность и адреса передачи оперативной и чрезвычайной информации о складывающейся ситуации.

2. До начала паводка должны быть:

2.1. Расширены подъезды к ГТС, входные и выходные оголовки водосбросных сооружений, находящихся в рабочем состоянии ледозащитные сооружения, затворы, задвижки и шандоры водосброса и донника;

2.2. Затворы, задвижки и шандоры водосброса и водовыпусков прудов сезонного регулирования полностью подняты (открыты). Их опускание (закрытие) осуществляется после прохождения пика паводка и только в том случае, если сооружения находятся в исправном состоянии. **Наполнение прудов с неисправными сооружениями запрещено.**

3. Для ликвидации возникающей или возникшей аварийной ситуации на ГТС необходимо иметь:

- запас, расположенный недалеко от ГТС: талого грунта – около 5 куб. м, мешки, заполненные песком – около 50 шт., крупного щебня или камня – около 3 куб. м;

- землеройную технику – бульдозер или экскаватор;

- инвентарь – штыковые или совковые лопаты, ломы, багры.

4. В случае возникновения реальной опасности перелива воды через гребень плотины в районе расположения водосброса, водовыпуска или в наиболее высокой части плотины, необходимо срочно организовать перелив воды через плотину на участке, расположенном вдали от водосбросного сооружения, водовыпуска, вдали от наиболее высокой части плотины, т.е. на участке расположенном ближе к одному из бортов плотины (наиболее полному), установив в верхней части тела плотины проран с помощью бульдозера или экскаватора. При снижении уровня воды в пруду до безопасного уровня и уменьшения притока воды в пруд проран в теле плотины следует ликвидировать путем послышной отсыпки (толщина слоя не более 0,5 м) тальм грунтом с уплотнением.

5. В ночное время площадки гидросооружений должны иметь освещение.

6. В случае возникновения нештатной или чрезвычайной ситуации сообщить немедленно в службу ГО ЧС администрации района (городского округа) и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

7. Обязанности и ответственность собственника и эксплуатирующей организации ГТС установлены Федеральным законом «О безопасности ГТС».

9. Эксплуатирующая организация должна постоянно вести «Журнал наблюдений за состоянием гидросооружений».

Внимание собственников и эксплуатирующих организаций!!!

Наилучшее время подготовки к паводку – осень предшествующего года.

До наступления зимы необходимо выполнить:

1) ревизию сооружений, запорной арматуры (затворов, задвижек, шандоров);

2) ремонт плотины; сооружений; запорной арматуры (затворов, задвижек, шандоров);

3) опорожнение емкости прудов и водохранилищ при их сезонном заполнении.